



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль
(место составления акта)

«01» марта 2019 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 17**

В период с «11» февраля 2019 года по «01» марта 2019 года по адресу: 150006, г. Ярославль, ул.

Спортивная, д.2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «04» февраля 2019 года №17

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №87»)

Продолжительность проверки: в период с 13 час. 00 мин. «11» февраля 2019 года по 11 час. 00 мин. «01» марта 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» Петренчук Галина Александровна 05.02.2019 г. лично под роспись.

(фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: Заместитель заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» по АХЧ Андержанова Елена Николаевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Спортивная, д.2. Класс функциональной опасности Ф1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (контракт №198 на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения от 09.01.2019 г., обслуживание осуществляет ООО ПКФ «Стратег-Э»), помещения обеспечены бесперебойной передачей сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (договор № 600338-ЦТО на бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения от 09.01.2019 г., обслуживание осуществляет ООО центр технического обслуживания «Спецавтоматика») и обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Год постройки – 1963 г. Общая площадь – 4341 кв.м. Стены и перегородки – кирпичные. Объект защиты находится на расстоянии 1 км. от пожарной части. Максимальное количество детей составляет 55 человек, обслуживающего персонала - 12 человек. В ночное время 1 сторож.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки установлено:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается


✓ *Кесел*

1	2	безопасности, требования которого(ых) нарушены	ответственно за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Тамбур эвакуационного выхода из групповой ячейки №1 на 1-м этаже здания (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №40) не оснащен автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.	<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87»</u>
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении кабинета дефектолога на 1-м этаже здания.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.	<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87»</u>
3.	Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя (порядковый № 9), расположенного на 2-м этаже в групповой ячейке №2 не опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87»</u>
4.	Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (лестничная клетка 2-го этажа (пом. № 7 по тех. паспорту БТИ))	подпункт «а» п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87»</u>
5.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	п. 64 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87»</u>
6.	Тепловые пожарные извещатели в чердачном помещении находятся в неисправном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87»</u>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист от 01.03.2019 г. в 1 экз. на 8 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 01 » марта 20 19г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» Петренчук

Г.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если известны), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » марта 20 19г.

✓ Гессель
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]

№	Вид нарушения (характеристика требований)	Действия нарушителя (или иного лица)	Сведения о юридическом или физическом лице, на которое возлагается ответственность