

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» мая 2024 г., 76240061000210489733

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю**

«22» мая 2024 г., № 2405/146-76/330/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Ярославская, г Ярославль, ул Бабича, Дом 12, 84852561158, e-mail: info@76.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание**

**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 22 » мая 2024 г., учетный номер 76240061000210489733.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Ярославская, г Ярославль, ул Спортивная, Дом 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 87", адрес  
юридического лица: 150006, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, СПОРТИВНАЯ УЛИЦА, ДОМ 2

(наименование организации (индивидуального предпринимателя, физического лица), ее наименование, ее организационно-правовая форма, наименование организации, ее индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Система пожарной сигнализации на объекте защиты, эксплуатируется более 10 лет. Не проведены (не предоставлен акт) ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**  
22.05.2025

2. В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

**Срок устранения нарушения:**  
22.05.2025

3. Огнетушитель с порядковым номером № 1 (помещение кухни) установлен в подставку из горючих материалов (деревянная подставка)

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

**Срок устранения нарушения:**

22.05.2025

4. Отсутствуют знаки пожарной безопасности в местах размещения ручных пожарных извещателей.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.  
**Срок устранения нарушения:**  
 22.05.2025
5. Для помещения складского назначения (хозяйственная) не определена и не обозначена на входных дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).  
**Срок устранения нарушения:**  
 22.05.2025
6. Дверь ведущая на лестничную клетку из поэтажного коридора (у каб. бухгалтера) не оборудована устройством для самозакрывания  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.  
**Срок устранения нарушения:**  
 22.05.2025
7. Дверь ведущая на лестничную клетку из поэтажного коридора (у каб. заведующей) не оборудована устройством для самозакрывания  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.  
**Срок устранения нарушения:**  
 22.05.2025

(указываются наименование нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся документальными доказательствами обязательного требования), требования, содержащегося в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным условием выполнения законодательства Российской Федерации, наименование государственного контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю  
(государственный инспектор города Ярославля по пожарному  
надзору) Ливанова Екатерина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ADD7F10F7297A0F2F6B4B69A568882F  
Владелец: Ливанова Екатерина Сергеевна  
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

подпись

Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю (государственный инспектор города Ярославля по  
пожарному надзору) Ливанова Екатерина Сергеевна, e-mail: [livanovaes@76.mchs.gov.ru](mailto:livanovaes@76.mchs.gov.ru), телефон:  
+7(4852)56-14-05

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их  
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «22» 05 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на официальном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с  
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала  
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с  
помощью QR-кода

